

肥东县龙塘中心幼儿园智能化建设更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHX00197

原公告的采购项目名称：肥东县龙塘中心幼儿园智能化建设

首次公告日期：2025 年 11 月 05 日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1. 获取采购文件截止时间更正为：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）。

2. 响应文件提交截止时间更正为：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）。

3. 开启时间更正为：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）。

4. 删除询价通知书“第三章 采购需求”中“58. 接地母线”、“59. 接地极”、“183. LED 数字平板灯”、“184. LED 染色灯”和“185. 全彩效果灯”提供 CCC 认证证书的要求。

5. 询价通知书“第三章 采购需求”“33. 防火墙”中“★1、硬件架构：产品具备不少于 14 个 10-1000 兆电口，不少于 4 个千兆复用光接口，不少于 1 个 USB2.0 接口，不少于 1 个调试口；最大并发连接数不少于 200 万，每秒新建传输控制协议连接数不少于 2 万”更正为：“★1、硬件架构：产品具备 ≥ 5 个千兆电口+1 个光口； ≥ 1 个 MGT 接口；防火墙吞吐量 $\geq 1\text{Gbps}$ ，最大并发连接数 ≥ 10 万”。更

正后的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如华为、新华三、万网博通等均满足。

6. 询价通知书“第三章 采购需求”“139. 室外 LED 全彩屏”中“★1、室外 P3 全彩屏，分辨率不低于：1280×746 像素；像素点间距≤3 毫米；像素密度： $\geq 105625\text{Dots/m}^2$ ；单元板分辨率： $\geq 5408\text{Dots}$ ”更正为：“★1、室外 P3 全彩屏，分辨率不低于：1280×746 像素；像素点间距≤3 毫米”。

7. 询价通知书“第三章 采购需求”“165. HDMI 矩阵”中“2、支持分辨率 3840×2160 像素”更正为“2、支持分辨率 3840×2160@30Hz, 1080P@24/50/60/120Hz, 1080i, 720P, 576P, 576i, 480P, 480i”。

8. 询价通知书“第三章 采购需求”中“83. 监控显示屏”更正为：“1、显示尺寸不少于 55 寸；2、背光源类型：D-LED；3、物理拼缝：3.5 毫米；4、物理拼缝公差： ± 0.8 毫米；5、物理分辨率：支持 1920×1080 像素；6、对比度：1000:1；7、音视频输入接口：高清接口（HDMI）×1, 数字视频接口（DVI）×1, USB×1；8、控制接口：输入串行通信接口（RS-232）×1, 输出串行通信接口（RS-232）×1；9、电源：100-240V 电压，50/60 赫兹；10、可视角：178°（水平）/178°（垂直）”。

更正日期：2025 年 11 月 11 日

三、其他补充事宜

疑问 1：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“35. 核心交换机”参数的疑问。

回复：通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均

可以满足参数要求，不具备倾向性，如华为、新华三、锐捷等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 2：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“81. 存储服务器”参数的疑问。

回复：通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如大华、宇视、海康威视等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 3：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“70. 智能人体测温半球”参数的疑问。

回复：通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如大华、宇视、海康威视等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 4：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“34. 上网行为管理”参数的疑问。

回复：通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如奇安信、山石网科、网御星云等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 5：关于询价通知书“第三章 采购需求”中低烟无卤阻燃电缆电线要求 CCC 认证的疑问。

回复：供应商所投符合国标及截面要求的任意型号电线电缆，并

提供对应 CCC 证书，并合同签订后、供货前提供所投产品处于有效期内的 CCC 认证证书，认证证书的产品型号与所投产品须一致。通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如绿宝、国友、起帆等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 6：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“159.LED 显示屏”参数的疑问。

回复：通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如强力巨彩、利亚德、海康威视等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 7：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“169. 数字均衡器”的疑问，此设备的功能为 DSP 处理，而清单中已有数字媒体音频矩阵，其中包含有 DSP 功能，并且功能更丰富，根本无需此设备，因此此设备为冗余设备，建议删除此设备。

回复：通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如 SPON 世邦，西玛克，迪士普等均满足。询价通知书技术参数是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解！

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：肥东县教育体育局

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇沿河东路 57

联系方式：0551-67711152

2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四
楼东北角

联系方式：0551-62520515

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：0551-62520515